



Produktsertifikat

Nr. 0739

SINTEF bekrefter at

Olastubben jordingsrør for avløp, dimensjon 75, 110, 125 og 160 mm

er i samsvar med kravene i:

NT VVS 101, pkt. 6.4.1 (merking), 6.4.2 (temperaturveksling) og 6.4.3 (tetthet)
Produktet er trykktestet ved 50 kPa

Innehaver av sertifikatet:

Olastubben AS

Stafsbergveien 129
2319 Hamar

Produsent:
Olastubben AS
2319 Hamar

Utstedt: 09.01.2004
Fornyhet: 25.09.2019

Gyldig frem til 01.10.2024 forutsatt at sertifikatet er listet på
www.sintefcertification.no

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065



.....
Monica Strøm Nodland
Sertifiseringsleder